

## Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Mai 2014)

Für das Fernwärmenetz **Drillingsfeld 2<sup>1</sup>** der **Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH** gilt:

Primärenergiefaktor:  $f_{p,FW} = 0,0$

KWK-Anteil der Wärmeerzeugung: 60,0 %

Der Primärenergiefaktor wurde auf Basis von Plandaten<sup>2</sup> ermittelt und gilt, vorbehaltlich Änderungen die zu einer wesentlichen Erhöhung des  $f_p$ -Faktors führen, maximal bis zum **21.08.2024**.

Institut für Energietechnik IfE GmbH an der  
Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg- Weiden  
Kaiser-Wilhelm-Ring 23a  
92224 Amberg  
Tel: +49 (0) 9621 482 - 3921  
Fax: +49 (0) 9621 482 - 4921  
[www.ifeam.de](http://www.ifeam.de)



Amberg, 22.08.2017  
Raphael Lechner, M.Sc.  
 $f_p$ -Gutachter-Nr.: FW 609-265

<sup>1</sup> Fernwärmenetz der Energiezentrale Drillingsfeld 2 gemäß Bebauungsplanentwurf AM 121 „Drillingsfeld2“ mit Stand 28.09.2016 der Stadt Amberg

<sup>2</sup> Vgl. Zertifizierungsbericht: „Ermittlung des Primärenergiefaktors nach FW 309-1 (Mai 2014) für die Fernwärmeversorgung Drillingsfeld 2 der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH, Amberg, 22.08.2017