

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Mai 2014)

Für das Fernwärmenetz **Pond Barracks** der **Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH** gilt:

Primärenergiefaktor: $f_{P,FW} = 0,23$

KWK-Anteil der Wärmeerzeugung: 90,5 %

Der Primärenergiefaktor wurde auf Basis von Bilanzdaten der Jahre 2014 - 2016¹ ermittelt und gilt, vorbehaltlich Änderungen die zu einer wesentlichen Erhöhung des f_p -Faktors führen, maximal bis zum **31.05.2027**.

Institut für Energietechnik IfE GmbH an der
Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg- Weiden
Kaiser-Wilhelm-Ring 23a
92224 Amberg
Tel: +49 (0) 9621 482 - 3921
Fax: +49 (0) 9621 482 - 4921
www.ifeam.de



Amberg, 01.06.2017
Raphael Lechner, M.Sc.
 f_p -Gutachter-Nr.: FW 609-265

¹ Vgl. Zertifizierungsbericht: „Ermittlung des Primärenergiefaktors nach FW 309-1 (Mai 2014) für die Fernwärmeversorgung Pond Barracks der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH, Amberg, 01.06.2017